



Číslo: OU-PD-OSZP-2016/023577

Vybavuje: Ing. Kováčová

V Prievidzi dňa 21.12.2016

Dátum: 27 -12- 2016	
Prílohy: 10259/2016	Číslo od sú: 10
Vydáva: Ing. Kováčová	

Povolenie na vodnú stavbu

ROZHODNUTIE

Stavebník	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
IČO	36 056 006

(ďalej len stavebník)

požiadal dňa 18.07.2016 o vydanie povolenia na vodnú stavbu Handlová, Ulica Sama Chalupku – rozšírenie verejného vodovodu v katastrálnom území Handlová, na ktorú vydalo mesto Handlová ako stavebný úrad súhlas podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov dňa 18.02.2016 pod č. SÚ 2016/1281/426-1.

Ostatní účastníci konania:

1. DELTA SYSTEM, a.s., S. Chalupku 6, Handlová
2. Mesto Handlová – primátor mesta
3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 47 Bratislava
4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 834/3
5. Lesy SR, OZ Prievidza, Švéniho 7
6. GeWiS Slovakia, spol. s r.o., Vápenická 30, Prievidza
7. Ing. Anna Dziacka, StVS – servicing, spol. s r.o., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
8. ostatní účastníci konania dotknutí stavbou, známe a neznáme fyzické a právnické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k dotknutým alebo susedným pozemkom v katastrálnom území Handlová verejnou vyhláškou verejnou vyhláškou spôsobom v mieste obvyklým

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Zb. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 61 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení posúdil žiadosť v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a vo vodoprávnom konaní podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e uskutočnenie vodnej stavby

Handlová, Ulica Sama Chalupku – rozšírenie verejného vodovodu

(ďalej len stavba)

v katastrálnom území Handlová na pozemkoch KN-C parcelné čísla 4287/1, 4288/2 (LV nezaložené, zastavané plochy a nádvorie), 4288/1 (podľa LV č. 1 zastavaná plocha a nádvorie), 2583 (podľa LV č. 3055 ostatná plocha), 4655/6 (LV nezaložený, vodné plochy), 2581/3, 2581/4 (LV nezaložený, ostatné plochy), 4291/1 (LV nezaložený, zastavané plochy a nádvorie), KN-E parcelné čísla 924 (podľa LV č. 3414 ostatné plochy), 7902/1, 7908/1 (podľa LV č. 3246 trvalý trávny porast, orná pôda), 7886, 8362 (podľa LV č. 4065 orná pôda, ostatná plocha). podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala Ing. Anna Dziacka, StVS – servicing, spol. s r.o., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica v 11/2013 pod číslom zákazky 102-04/118-2013.

Technický popis:

Navrhované potrubie HDPE DN 100 v celkovej dĺžke 467,57 m sa napája na existujúci vodovod cca 15 m nad pôvodným napojením, križuje Mlynský potok a ďalej je vedené po opačnej strane ako existujúce prípojky. Súčasne budú vybudované nové vodovodné prípojky a existujúce prípojky budú prepojené na nové vodovodné potrubie. Celková dĺžka vodovodných prípojok je 46,8 m.

Podmienky povolenia:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej vo vodoprávnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno robiť bez predchádzajúceho povolenia orgánu štátnej vodnej správy ako príslušného špeciálneho stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí vytyčenie priestorovej polohy stavby podľa rozhodnutia o umiestnení stavby osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklady o vytyčení priestorovej polohy predloží stavebník orgánu štátnej vodnej správy pri kolaudácii stavby.
3. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
5. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník, ak stavebníkom alebo dodávateľom je právnická osoba, alebo fyzická osoba podnikajúca podľa osobitných predpisov.
6. Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. O predĺženie doby uskutočňovania stavby treba vopred požiadať orgán štátnej vodnej správy.
7. Stavebník je podľa ustanovenia § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona povinný oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začatie stavby.
8. Vedenie uskutočňovania stavby bude zabezpečovať oprávnená osoba na vodné stavby.
9. Rešpektovať zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, vyjadrenie StVPS, a.s., Z 03 Prievidza a ochranné pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
10. Rešpektovať zmluvu č. M/818/77/16 o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podpísanú s firmou DELTA SYSTEM, a.s., S. Chalupku 6, Handlová dňa 23.05.2016 a 24.05.2016.

11. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní stavby, na plnenie požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi štátnej správy, prípadne požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia a na napojenie na tieto siete, na dodržiavanie príslušných technických predpisov, na komplexnosť stavby a zariadenie staveniska:
- a) Rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
 - b) Vykonať skúšky tesnosti vodovodu podľa STN 75 5911, doklady o ich vykonaní predložiť ku kolaudácii stavby.
 - c) Pred začatím prác požiadať správcov inžinierskych sietí - vodovodu, vzdušných a podzemných vedení elektrickej energie, telekomunikácií, diaľkových káblov, plynovodu, verejného osvetlenia a ďalších o presné vytyčenie ich zariadení a rešpektovať ich požiadavky.
 - d) Rešpektovať vyjadrenie mesta Handlová zo dňa 08.03.2016 a súhlas zo dňa 12.12.2016:
 - V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vzniká povinnosť fyzickým a právnickým osobám pri vykonávaní akejkoľvek činnosti postupovať tak, aby nedochádzalo k zbytočnému úhynu drevín, rastlín a živočíchov alebo k ničeniu ich biotopov.
 - Stavebný odpad, ktorý vznikne pri stavebných prácach, je jeho pôvodca v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a VZN mesta Handlová č. 4/2012 o nakladaní s KO a DSO povinný zneškodňovať na riadenej skládke komunálneho odpadu.
 - V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších právnych úprav a vyhlášky č. 135/1984 Zb., ktorou sa zákon o pozemných komunikáciách vykonáva, pri znečistení cesty alebo miestnej komunikácie, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závalu v zjazdnosti, je povinný ten, kto znečistenie spôsobil, bez prietahu ho odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu, ak sa tak nestane, je povinný uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením znečistenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu.
 - Po ukončení zemných prác upraviť narušené plochy do pôvodného stavu.
 - Stavebník zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú občanom a organizáciám v prípade, ak nepreukáže, že za škodu nenesie zodpovednosť.
 - Zabezpečiť porealizačné zameranie stavby a geometrický plán, na základe ktorých sa zapíše vecné bremeno do katastra nehnuteľností na pozemky, cez ktoré bude prechádzať.
 - e) Dodržať podmienky Slovenského pozemkového fondu Bratislava zo dňa 24.03.2016 pod číslom SPFZ/2016/035909:
 - Na dotknuté pozemky SPF najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadiť vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby.
 - K realizácii je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemkov SPF.
 - Po dokončení stavby uviesť pozemky do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.
 - f) Dodržať podmienky vyjadrenia Stredoslovenskej energetiky - Distribúcia, a.s., Žilina zo dňa 12.04.2016 pod číslom 4600023471:
 - Presnú trasu káblových vedení a zariadení v majetku SSE-D, a.s., vytyčí určený pracovník na základe objednávky.
 - Od energetických zariadení - nadzemné vzdušné vedenia VN a podperné body dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 m). Pri realizácii výkopových prác neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
 - Pri manipulácii s mechanizmami v blízkosti elektro energ. zariadení ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti bezpodmienečne prerokovať postup prác na príslušnej OKU.
 - Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení prizvať zástupcu SSE z príslušnej OKÚ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka.

- V súbehu a pri križovaní zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor min. 1 m na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách energ. Zariadení nezodpovedá SSE za poškodenie verejného vodovodu.
- g) Rešpektovať vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bratislava zo dňa 02.03.2016 pod číslom BB-0389/2016 a všeobecné podmienky ochrany SEK v celom znení:
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.), dodržať § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
 - Preukázateľne oboznámiť zamestnancov s vytyčenou trasou a s podmienkami uvedenými v citovanom vyjadrení.
 - Odkryté zariadenia zabezpečiť proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu.
 - Zhutniť zeminu pod káblami pred jeho zakrytím.
 - Bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia na tel. č. 033/7732032, 0907 721 378.
 - Overiť výškové uloženie zariadenia ručnými sondami.
 - Pred zahrnutím prizvať pracovníka servisu ku kontrole.
 - Ku kolaudácii stavby dokladovať porealizačné vyjadrenie.
- h) Rešpektovať záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trenčín zo dňa 28.11.2016 pod číslom KPÚTN-2016/24075-7/91425:
- Podľa § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a § 127 stavebného zákona v prípade zistenia resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí v zmysle § 40 ods. 3 ponechať bez zmeny až do ohliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do ohliadky KPÚ je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba, je povinná KPÚ predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze s uvedením lokalizácie nálezu, metodiky odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciou nálezovej situácie.
- h) Dodržať podmienky vyjadrenia OR PZ ODI Prievidza zo dňa 22.07.2014 pod číslom ORP-PD-DI-45-158/2014:
- Trasu stavby umiestniť v maximálnej možnej miere mimo telesa cesty a chodníkov.
 - Križovanie riešiť pretlakom bez zásahu do komunikácie, v opačnom prípade predložiť na ODI k odsúhlaseniu projekt dočasného dopravného značenia počas realizácie stavby.
 - V prípade potreby dočasné dopravné značenie umiestniť podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v zmysle prílohy č. 1, nových technických podmienok TP 02/2010 na umiestňovanie DDZ.
 - V prípade vedenia stavby v komunikácii opraviť povrch v šírke min. 1 jazdného pruhu pokládkou súvislej živičnej vrstvy asfaltobetónovej zmesi.
 - Práce realizovať na základe zvláštneho užívania pozemnej komunikácie v zmysle zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- i) Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Doklad o zhodnotení alebo zneškodnení odpadov predložiť k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii stavby.
- j) Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie štátnej správy v odpadovom hospodárstve podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.
- k) S odpadom, ktorý bude vznikať počas prevádzky, nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
- l) Realizáciou stavby alebo činnosťou nezhoršiť odtokové pomery lokality.

- m) Realizáciou stavby alebo činnosťou neohroziť ani nezhoršiť kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť vôd, nepoškodiť životné prostredie a nezhoršiť odtokové pomery, neohroziť alebo nepoškodiť susedné pozemky.
- n) Trasu výkopových prác vytýčiť tak, aby nedošlo k zbytočnému výrubu zelene, prípadný výrub drevín riešiť v zmysle platných právnych noriem v dostatočnom časovom predstihu, nakoľko výrub sa povoľuje spravidla v čase vegetačného kľudu.
- o) V prípade nevyhnutného výrubu drevín postupovať v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. a požiadať o súhlas na výrub mesto Handlová.
- p) Dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z., podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.
- q) Stavbu viesť podľa možnosti mimo komunikácie a chodníka v zelenom páse.
- r) Pred kolaudáciou stavby požiadať tunajší úrad o určenie pásma ochrany verejného vodovodu podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.
- s) Stavba si vyžaduje zriadenie vecného bremena v rozsahu pásma ochrany verejného vodovodu v šírke 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Námietky účastníkov konania neboli uplatnené.

Všeobecné ustanovenia:

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe **kolaudačného rozhodnutia**. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka.

Povolenie na vodnú stavbu stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo **do dvoch rokov** odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Povolenie na vodnú stavbu s určenými podmienkami je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí tunajší orgán nadobudnutie právoplatnosti a vykonateľnosti povolenia odtlačkom pečiatky. Právoplatnosťou a vykonateľnosťou rozhodnutia je podmienené začatie prác na stavbe.

Povolenie je evidované vo vodoprávnej evidencii pod číslom **9 271/1**.

O d ô v o d n e n i e

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica podala dňa 18.07.2016 na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnu vodnú správu a dňa 07.11.2016 doplnila žiadosť o povolenie na vodnú stavbu Handlová, Ulica Sama Chalupku – rozšírenie verejného vodovodu v katastrálnom území Handlová, na ktorú vydalo mesto Handlová ako stavebný úrad súhlas podľa § 120 stavebného zákona v znení neskorších predpisov dňa 18.02.2016 pod č. SÚ 2016/1281/426-1. Nakoľko podanie nebolo úplné, stavebník bol listom zo dňa 03.10.2016 vyzvaný k doplneniu podkladov a konanie bolo prerušené. Požadované doklady boli doplnené dňa 20.12.2016.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad oznámil dňa 10.11.2016 začatie vodoprávneho konania známym účastníkom konania, mestu, správcom sietí a dotknutým orgánom štátnej správy v zákonom stanovenej lehote. O priebehu ústneho rokovania uskutočneného dňa 12.12.2016 je spísaná zápisnica. Orgán štátnej vodnej správy v uskutočnenom vodoprávnom konaní preskúmal predloženú žiadosť, prerokoval ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že uskutočnením stavby nie je ohrozený verejný záujem ani neprimerane obmedzené alebo

ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentáciu stavby vypracovala oprávnená osoba.

V priebehu konania boli predložené nasledovné doklady: súhlas stavebného úradu zo dňa 18.02.2016, vyjadrenie mesta Handlová zo dňa 08.03.2016 a súhlas zo dňa 12.12.2016, zmluva s vlastníkom pozemku č. M/818/77/16 o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, stanovisko SPF Bratislava zo dňa 24.03.2016, záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza zo dňa 30.06.2014, KPÚ Trenčín zo dňa 28.11.2016, OR Hasičského a záchranného zboru Prievidza zo dňa 03.07.2014, vyjadrenia Okresného úradu Prievidza, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 01.07.2014, OR PZ ODI Prievidza zo dňa 22.07.2014, SSE-D, a.s., Žilina zo dňa 12.04.2016, SPP-D, a.s., Bratislava zo dňa 08.03.2016, T-Com, a.s., Bratislava zo dňa 02.03.2016, GeWiS Slovakia, s.r.o., Prievidza zo dňa 12.12.2016. Ich požiadavky boli skoordinovalé a zahrnuté do podmienok povolenia.

Projektant stavby: Ing. Anna Dziacka, StVS – servicing, spol. s r.o., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
 Predpokladaný rozpočtový náklad stavby: cca 83 700,- eur
 Správny poplatok bol zaplatený v predpísanej čiastke 200,- eur podľa položky 60 písm. g) zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto právoplatné rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov.

Príloha pre stavebníka a orgán štátnej vodnej správy - overená projektová dokumentácia stavby

Doručuje sa

1. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
2. DELTA SYSTEM, a.s., S. Chalupku 6, Handlová
3. Mesto Handlová – primátor mesta
4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 47 Bratislava
5. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 834/3
6. Lesy SR, OZ Prievidza, Švéniho 7
7. GeWiS Slovakia, spol. s r.o., Vápenická 30, Prievidza
8. Ing. Anna Dziacka, StVS – servicing, spol. s r.o., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
9. ostatní účastníci konania dotknutí stavbou, známe a neznáme fyzické a právnické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k dotknutým alebo susedným pozemkom v katastrálnom území Handlová verejnou vyhláškou prostredníctvom Mestského úradu v Handlovej spôsobom v mieste obvyklým po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Mestský úrad v Handlovej žiadame verejnú vyhlášku s vyznačeným dňom vyvesenia a zvesenia vrátiť na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnu vodnú správu.

Na vedomie

1. StVPS, a.s., Z 03 Prievidza, Clementisa 52
2. Spoločný obecný úrad Handlová



Ing. Darina Mjartanová
 vedúca odboru