


LEGENDA

P.č.	ks/bm	Názov
2	2	PE TVAROVKA, W45° ELEKTROTVAROVKOVÉ KOLENO 45°, PE100, SDR11, ø90, PN16, 0,806kg
3	2	PE TVAROVKA, W90° ELEKTROTVAROVKOVÉ KOLENO 90°, PE100, SDR11, ø90, PN16, 0,953kg
4	1	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL G1", č.9876, PN6
5	1	KOŤ GULOVÝ NÁTRUBKOVÝ, G1", PN10, l=70mm, 0,4kg
6	1	PE TVAROVKA, BTR T-KUS S DLHÝMI RAMENAMI, PE100, SDR17, ø90/ø63, PN10, 0,58kg
7	1	PE ELEKTROTVAROVKA MJM, PRECHODKA PE/DELOVÝ BRONZ, S VNÚTOR. ZÁVITOM , PE100, SDR11, ø63/Rp1 1/2", PN16, 1,23kg
8	1	VSUVKA REDUKOVANÁ S VONKAŠÍMI ZÁVITMI, G 1 1/2"x1", 0,23kg
9	1	VSUVKA JEDNOZNAČNÁ S VONKAŠÍMI ZÁVITMI, G 1", 0,17kg
10	1	KOLENO JEDNOZNAČNÉ S VNÚTORNÝM A VONKAŠÍM ZÁVITOM, G 1/4", 0,04kg
11	1	ŠROUBE NIE ROHOVÉ S VNÚTORNÝM A VONKAŠÍM ZÁVITOM, G 1/4", 0,135kg
12	1	HADICOVÝ NÁTRUBOK S VONKAŠÍM ZÁVITOM ø6mm/G 1/4"
13	2	PE TVAROVKA, PRESUVNÁ OBLIČKA UB PE100, SDR11, PN16, ø90, l=138mm, 0,436kg
14	1,2	RÚRA Z MÄKČENÉHO PVC, PN6, ø9x6mm



KRIŽOVANIE IHRAČSKÉHO POTOKA

VYPRACOVAL ING.MOJŽIŠ	ZODP.PROJEKTANT ING.MOJŽIŠ	 SVS- SERVISING s.r.o. Partizánska cesta 5 974 00 BANSKÁ BYSTRICA
STAVEBNÍK		Č.ZAKAZKY 102-04/262-2017
MIESTO STAVBY	PITELOVÁ, časť Dolina	STUPEŇ RPS
NÁZOV STAVBY		
NÁPOJENIE OBCE PITELOVÁ, ČASŤ DOLINA-VODOVOD		
PRÍLOHA		DÁTUM 08/2017
		FORMÁT A4
		ARCH.ČÍSLO 2094
VZDUŠNÍKOVÁ ZOSTAVA		MIERKA: Č.PRÍLOHY: D.10-2