

Dodatok k technickej správe

Identifikačné údaje stavebného objektu

Stavba: ČOV 2200 E.O. – Čereňany
Zmena stavby pred dokončením
Objekt : SO 03 - Prepojovacie potrubia
Stupeň: Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)
Druh stavby: Novostavba
Katastrálne územie: Čereňany
Okres: Prievidza
Kraj: Trenčiansky
Obstarávateľ: Obec Čereňany
Generálny projektant : Ekoservis Slovensko s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov
Zodpovedný projektant: Ing. Frank Werner

Kríženie odtoku s existujúcim 220 kV vedením V274 Križovany - Bystričany

Navrhované kanalizačné potrubie - odtok DN 300 križuje existujúce 220 kV vedenie V274 Križovany – Bystričany.

Ochranné pásmo predmetného vedenia je 20,0 m. Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča

V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je zakázané :

- zriaďovať stavby, konštrukcia a skládky
- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m
- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti do 2m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou
- uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky
- vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku
- vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy

Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti presahujúcej 5m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

V blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení je osoba, ktorá zriaďuje stavby, alebo vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k elektrickým zariadeniam, povinná vopred oznámiť túto činnosť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a vlastníčkovi priameho vedenia a dodržiavať nimi určené podmienky.

Zriaďovať stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa sústavy. Súhlas prevádzkovateľa sústavy na zriadenie stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie.

Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v ochrannom pásme je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal, alebo dal vykonať.

Počas stavebných prác je potrebné dodržať najmä nasledovné :

- Počas výkopových prác nesmie byť narušená stabilita podperných bodov vedenia ani porušené uzemnenia podperných bodov. Je potrebné dodržať minimálnu vzdialenosť výkopu 15 m od základov stožiarov 220kV vedenia V274.

- Vykopanú zeminu je potrebné skladovať mimo ochranné pásmo vedenia V274.
- Všetky kovové časti stavby v ochrannom pásme vedenia V274 je potrebné uzemniť v zmysle príslušných STN.

- Pri prácach v ochrannom pásme vedení musí byť zabezpečený dozor oprávnenou osobou, resp. musí byť dohodnutý spôsob zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia podľa druhu prác a použitých mechanizmov v ochrannom pásme.

- Počas výstavby a prevádzky predmetnej stavby musia byť dodržané zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a majetku ani k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia. Zároveň musia byť dodržané všetky ustanovenia príslušných právnych predpisov a bezpečnostné opatrenia najmä na zamedzenie nebezpečného priblíženia osôb a prostriedkov na vzdialenosť menšiu ako 5m od elektrického zariadenia. V prípade, že sa táto vzdialenosť nedá dodržať, musí sa vedenie vypnúť a uzemniť.

- Práce i samotná prevádzka stavby v ochrannom pásme sa musia vykonať v zmysle Zákona č.251/2012 Z.z. o energetike, Zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Vyhlášky č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, noriem STN 33 3300, STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54 a ostatných nadväzujúcich noriem.

- Min. 14 dní pred začiatkom prác je potrebné oznámiť termín začatia prác v ochrannom pásme vedenia V274 zodpovednému pracovníkovi SEPS, a.s., Prevádzková správa Západ, ESt Križovany.

- Ku kolaudácii stavby bude potrebné prizvať zástupcu spoločnosti SEPS, a.s., Prevádzková správa Západ, ktorému sa predloží projekt skutočného vyhotovenia stavby s geometrickým zameraním stavby vo vzťahu k vedeniu V274 (fázové vodiče, najbližší stožiar) a revíznú správu na uzemnenie kovových častí stavby zasahujúcich do ochranného pásma vedenia V274.

Veľký Slavkov, marec 2013

Vypracoval : Ing. Frank Werner



EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov
IČO: 31714030, IČ DPH: SK2020517422
Tel./fax: 052/7796444, 7796445
e-mail: ekoservis@ekoservis.sk ④

Špeciálny stavebný úrad
overuje

projektovú dokumentáciu k rozhodnutiu
č. 022/PK/05/00098

zo dňa.....

- 9 SEP. 2013

ktorá je jeho neoddelenou súčasťou.

Podpis:.....

