

Príloha č. 1: Napojenie obce Pitelová, časť Dolina – vodovod - zoznam infraštruktúry

Hlavný rad - rozvodné potrubie HDPE ϕ 90x 5,4 mm PE100, PN10 - 302,5 m

Rad A - rozvodné potrubie HDPE ϕ 90x 5,4 mm PE100, PN10 - 212,0 m

Potrubie spolu 514,5m

- vodovodné odbočenia 21ks HDPE ϕ 32x 2,0 mm PN10- celkom 56,0 m

Križovanie ponad Ihráčsky potok – samonosná chránička OC ϕ 219x 6 mm – 15,4 m. Chránička je osadená na dvoch betónových blokoch 0,4x0,4x0,75m, s oceľovými podperami

Podzemné hydranty DN80 – Hlavný rad 4 ks

Rad A 3 ks