

Príloha 2a) k Dlhodobému plánu rozvoja a investícií „Tabuľka technickej špecifikácie stavby požadovanej na zaradenie do investičného plánu StVS, a.s.“

A) Názov stavby	
B) Účel stavby - zdôvodnenie	
C) Ciele dosiahnuté Výstavbou	
D) Plánovacie Termíny prípravy a realizácie investície	
E) Základné parametre stavby	
F) Podmienky prípravy stavby	
G) Požiadavky na projektové riešenie stavby	
H) Nároky na realizáciu stavby	
I) Celkové Náklady stavby tis.€	
J) Stanovisko prevádzkovateľa k súladu s koncepciou rozvoja územia	

ROZSAH A ŠPECIFIKÁCIA ÚDAJOV, KTORÉ PREDKLADÁ AKCIONÁR A PREVÁDZKOVATEĽ K INVESTÍCIÁM NAVRHOVANÝM NA ZARADENIE DO NÁVRHU IVESTIČNÉHO PLÁNU StVS, a.s.

A) NÁZOV STAVBY

Názov stavby musí byť uvádzaný v nasledujúcej štruktúre: miesto, druh stavby, bližšie určenie, (napr. Banská Bystrica, verejný vodovod DN 100, ul. Športová, rekonštrukcia)

B) ÚČEL STAVBY – ZDÔVODNENIE

Zdôvodnenie potreby investície resp. technického zhodnotenia relevantnými technickými údajmi. (napríklad havarijný stav potrubia a pod.)

C) CIELE, KTORÉ SA VÝSTAVBOU DOSIAHNU

Uvádzať konkrétne údaje, napr. potreba obnovy majetku v zmysle schváleného plánu obnovy, dosiahnutie súladu s rozhodnutím orgánov štátnej vodnej správy, realizovanie opatrení na dosiahnutie súladu s Nariadením vlády SR a pod., odstránenie havarijného stavu,

D) PLÁNOVACIE TERMÍNY PRÍPRAVY A REALIZÁCIE INVESTÍCIE

Uvádza sa požadovaný rok prípravy a následnej realizácie. V prípade, že je predpoklad realizácie investície na viac rokov, uvedie sa predpokladaný rok začiatku a ukončenia investície.

E) ZÁKLADNÉ PARAMETRE STAVBY

Uvádza sa technická charakteristika investície v prílohe č.1 k tomuto dokumentu

F) PODMIENKY PRÍPRAVY STAVBY

- Rozsah projektovej prípravy, (projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, projekt pre realizáciu stavby; projekt pre ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác a pod.).
- Podklady potrebné pre projektovanie – geodetické zameranie, inžiniersko-geologický prieskum, statické posudky, železničný elaborát a pod.

G) POŽIADAVKY NA PROJEKTOVÉ RIEŠENIE STAVBY

Pri líniových stavbách vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry budú dodržiavané Technické štandardy vodohospodárskych stavieb schválené StVS/StVPS a Dizajn manuál StVS, a.s. Osobitné požiadavky nad rámec štandardov resp. požiadavky, ktoré Technické štandardy nezahrňujú je potrebné konkrétne špecifikovať v návrhu rozsahu a obsahu projektovej dokumentácie, ktorá sa bude na stavbu obstarávať. Uvádzať aj súvisiace práce a dodávky na stavbe k hlavnej investícii (búracie práce, nová el. inštalácia a pod).

Tieto údaje sa vyžadujú najmä pri technickom zhodnotení ČOV, úpravní vôd, ASRTP, kde Prevádzkovateľ na základe skúseností a poznatkov z doterajšieho prevádzkovania dotknutej vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry uvádza požiadavky na rozsah a obsah projektovej dokumentácie v jednotlivých stupňoch.

Ďalej uvádza požiadavky na užívateľské riešenie stavby t. j. požiadavky na úroveň automatizovaného systému riadenia technologických procesov, rozsah prenosov na dispečing, záložné zdroje el. energie a pod.

H) NÁROKY NA REALIZÁCIU STAVBY

Uvedú sa podmienky, ktoré vyplývajú z umiestnenia stavby – základné informácie (intravilán/extravilán), vlastníctvo pozemkov, vedenie trasy u líniových stavieb (v spevnených plochách alebo v zelených plochách v cestách), predpokladaný spôsob realizácie (klasická výkopová metóda resp. bezvýkopová), či stavba nadväzuje na inú stavbu ako etapa, resp. technické zhodnotenie, či je v existujúcom areáli napr. ČOV alebo úpravne vody. Zosúladenie harmonogramu prác s inými prebiehajúcimi prácami, alebo plánovanými prácami (napr. asfaltovanie), zabezpečenie prevádzkovania a funkčnosti časti diela do odovzdania a prevzatia stavby, zabezpečenie kontinuálnej dodávky pitnej vody pre obyvateľov domov, ktorých budú práce na diele obmedzovať v dodávke pitnej vody.

I) CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

Uvádza sa odborný prepočet zhotovený metodikou „merných nákladov“ u líniových stavieb, pri stavbách kde je v objektovej skladbe aj prevádzkový súbor aproximáciou nákladov podľa už realizovaných stavieb tohto druhu pre náklady PS nie starší ako 6 mesiacov.

J) STANOVISKO PREVÁDZKOVATEĽA K SÚLADU S KONCEPCIOU ROZVOJA ÚZEMIA

Prevádzkovateľ vo svojom vyjadrení potvrdí, že rozsah plánovanej investície je v súlade s prísľubmi vyplývajúcimi z požiadaviek investorov v rozvojových lokalitách, územno-plánovacou dokumentáciou a pod.

Prílohou každej žiadosti je situačný náčrt na podklade katastrálnej mapy!